



Открытое акционерное общество

“Новокузнецкий опытный завод технологического оборудования”

654038 Кемеровская область
г. Новокузнецк, Автотранспортная 18
ИНН 4218005830

тел (384-3) 52-21-84
факс 52-21-91

№ 443 от 19 мая 2011г

ООО «Промышленное снабжение»

В мае 2011г. на ОАО «НОЗТО» была проведена промывка системы охлаждения воздушного стационарного поршневого компрессора 2ВМ 2,5-12/9. В процессе работы на стенках системы охлаждения компрессора образовалось большое количество накипи и ржавчины, что приводило к быстрому перегреву компрессора и его отключение.

После остановки компрессора полость системы охлаждения залили раствором «Антиржавина», разведенного в соотношении 1:5. Раствор не подогревали, т.к. компрессор был горячим, держали 12 часов без циркуляции. После промывки раствор слили, промыли водой и продули воздухом.

«Антиржавин» растворил накипь и ржавчину. Резиновые уплотнения не пострадали. Компрессор стал работать в нормальном режиме без перегрева.

Заключение.

Средство «Антиржавин» производства ООО «Новохим» по ТУ 2458-001-67017122-2011 может быть рекомендовано для удаления накипи и ржавчины системы охлаждения компрессоров.

Главный инженер

Е.М. Фомченков